



ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

DS 5500 A ES
DS 6500 A ES
DS 7000 DA ES
DS 7500 A ES
DS 8000 DA ES
DS 9500 DA ES

Инструкция
по эксплуатации

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

XX XXXX XXX			Fubag	
Lower-power generating set			Art# XXXXXXXX	
P (MAX)	XXX kW	fr	XX Hz	
Pr (COP)	XXX kW	Ir	XXX A	
cos φ	X	Max Temp.	XX°C	
U _r 1~	XXX V	Max Altitude	XXXX m	
Mfg	XXXX	Weight	XX kg	
Class A, G1 ISO 8528 IP23M		S/N:		

Fig.5

Снимите
транспортные
крепёжи




Fig.6





Fig.7



Крышка
залива масла
Слив масла




Fig.8




Fig.9




Fig.10






Fig.11



ДВИГАТЕЛЬ
ВЫКЛ
ВКЛ
ПУСК

Fig.12





ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ПУНКТЫ ИНСТРУКЦИИ



НЕ ВКЛЮЧАТЬ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ



НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА



НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ДОЛЖЕМ ИЛИ ВО ВЛОЖНОЙ СРЕДЕ



Необходима специализированная утилизация топлива, масла и электрических компонентов. Пользователю не разрешается утилизировать эти вещества и приборы как твердые, смешанные городские отходы, и он должен делать это через авторизованные центры утилизации.



Пожалуйста, прочтите этот документ перед началом использования электростанции. Это необходимо для безопасной работы. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с элементами управления и устройством электростанции.

Соблюдайте инструкции по безопасности и предупреждениям, приведенные в данной документации и на самой электростанции.

Этот документ является постоянным компонентом данного продукта и должен оставаться с электростанцией, если она будет продана кому-либо другому.

Предупреждение



- Электростанция предназначена для работы с обычными электрическими приборами. Перед подключением стационарных систем, таких как котлы или нагреватели, или при поставке передвижных домов или фургонов необходимо проконсультироваться со специалистом.
- Электростанция работает на дизельном топливе.
- Перед запуском электростанции никакие устройства подключать нельзя.
- Любое использование, не соответствующее назначению, рассматривается как неправильное.
- Предохранительные устройства нельзя демонтировать или подключать в обход них.
- Электростанция не допускается к использованию в коммерческих целях.

Правила безопасности



- Не отключайте предохранительные устройства.
- Не включайте электростанцию в условиях дождя, сырости или высокой влажности.
- Используйте электростанцию только в том случае, если она находится в идеальном техническом состоянии.

• Если электростанция заправлена топливом, не храните ее в зданиях, в которых топливные испарения могут контактировать с открытым огнем или искрами!

• Следите за тем, чтобы область вокруг двигателя, глушителя, аккумулятора и топливного бака была очищена от грязи, топлива и масла.

• Не храните горючие или легковоспламеняющиеся предметы или материалы вблизи выхлопного отверстия.

• Не эксплуатируйте электростанцию в закрытых помещениях или плохо проветриваемых рабочих зонах. Выхлопные газы содержат токсичные соединения и вредные вещества.

• Детали электростанции сильно нагреваются во время работы и остаются горячими после выключения. Из глушителя выходят горячие выхлопные газы. Будьте осторожны!

• Электростанция должна быть надежно заземлена.

• Не допускайте посторонних в зону эксплуатации.

• Оператор электростанции несет ответственность за несчастные случаи с участием других людей и их имущества.

• Детям или иным лицам, не знакомым с инструкцией по эксплуатации, запрещается пользоваться электростанцией.

• Держите детей подальше от зоны эксплуатации.

• Соблюдайте местные правила, касающиеся минимального возраста людей, работающих с электрооборудованием.

• Не пользуйтесь электростанцией, если вы находитесь в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного воздействия.

• Наденьте соответствующую защитную одежду: длинные брюки; прочную обувь, устойчивую к скольжению; средства защиты слуха и глаз.

• Работая на склонах или неровных поверхностях, всегда старайтесь стоять устойчиво.

• Эксплуатируйте электростанцию при достаточном дневном или искусственном освещении.

• Соблюдайте правила рабочего времени, действующие в вашей стране.

• Не оставляйте работающую электростанцию без присмотра.

• Не используйте электростанцию или подключаемые приборы с поврежденными защитными устройствами.

• Перед каждым использованием проверяйте электростанцию на наличие повреждений. Перед использованием замените поврежденные детали.

Проверьте устройство на наличие повреждений и выполните все необходимые ремонтные работы перед запуском.

• Перед перемещением, при перерывах в работе, при возникновении неисправности, при необычных вибрация - выключите двигатель и дождитесь остановки электростанции.

• Будьте внимательны при добавлении топлива или моторного масла в электростанцию.

• Никогда не поднимайте и не переносите электростанцию при работающем двигателе.

• Перед использованием убедитесь в плотной затяжке гаек, винтов и болтов на устройстве.

• Не используйте оголенные провода для подключения к электрическим устройствам, всегда используйте соответствующие кабели и штекеры.

• Соблюдайте максимальную длину кабеля при использовании удлинителей или распределительного щитка.

• При использовании удлинителей или распределительного щитка соблюдайте максимальную длину кабеля для определения поперечного сечения медного провода - 1,5 мм² при длине не более 60 м; 2,5 мм² при длине не более 100 м.

Внимание! Опасность возгорания! Топливо воспламеняется!



Используйте защиту органов слуха!

Электростанция может эксплуатироваться в помещении при условии надлежащей защиты органов слуха и отвода необходимых выхлопных газов в соответствии со всеми требованиями.

Никогда не эксплуатируйте электростанцию в непроветриваемых помещениях или рядом с легковоспламеняющимися материалами. При эксплуатации в помещениях выхлопные газы должны выводиться непосредственно на улицу

через отвод. Токсичные выхлопные газы могут выделяться, несмотря на отвод. Из-за опасности пожара никогда не направляйте отвод выхлопа на легковоспламеняющиеся материалы.



Внимание! Не запускайте двигатель в необорудованных закрытых помещениях. Велика опасность отравления угарным газом!

• Используйте только специальные емкости для хранения топлива и масла.

• Доливайте и сливайте топливо и масло на открытом воздухе только при остывшем двигателе.

• Не добавляйте дизельное топливо или масло при работающем двигателе.

• Не заливайте топливный бак до краев.

• Не курите во время заправки.

• Не открывайте крышку бака при работающем или горячем двигателе.

• Замените бак или его крышку, если они повреждены.

• Всегда плотно закрывайте крышку бака.

• Если произошла утечка топлива:

• Не запускайте двигатель

• Вытрите электростанцию

• Перед заправкой дайте двигателю остыть

• Пролитое топливо может привести к повреждению пластиковых деталей. Немедленно вытрите его. Гарантия не распространяется на повреждения пластиковых деталей, вызванные воздействием топлива.

• Если вытекло моторное масло:

• Не запускайте двигатель

• Вытрите моторное масло с помощью тряпки и утилизируйте надлежащим образом

• Очистите электростанцию

• Не выливайте отработанное масло:

• в бытовые отходы

• в канализацию, дренаж или на землю

• Сдайте отработанное масло в закрытом контейнере в центр утилизации.

Описание

ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (FIG. 1-2-3)

1. Индикатор уровня топлива.
2. Декомпрессионная рукоятка.
3. Выключатель двигателя.
4. Ручка стартера.
5. Воздушный фильтр.
6. Ключ стартера.
7. Клемма заземления.
8. Крашка масляного картера.
9. Аккумулятор.
10. Розетка 230В / 16А.
11. Разъем подключения блока автоматики.
12. Цифровой дисплей (В / А / кВт / Гц / Моточасы).
13. Панель управления.
14. Крышка топливного бака.
15. Топливный бак.
16. Слив масла.
17. Выход и предохранитель постоянного тока (12 В).
18. Розетка (230В / 32А или 400В / 16А).
19. Выключатель подогрева.
20. Защитный выключатель.
21. Индикатор подогрева.
22. Индикатор работы.
23. Индикатор низкого уровня масла.
24. Клеммы снятия полной мощности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (FIG. 4)

Характеристики указаны на шильдике.

- А) Модель
- В) Номинальный ток
- С) Мах мощность
- Д) Номинальная мощность
- Е) Коэффициент мощности
- Г) Напряжение
- Г) Изоляция / Класс защиты
- Н) Вес
- И) Мах температура работы
- Ж) Мах высота работы над уровнем моря
- К) Частота

ПОДОГРЕВ

Эта модель имеет выключатель подогрева (Fig. 3.19) для работы при холодной температуре окружающей среды. Если температура менее 0°C рекомендуется включать подогрев перед первым запуском двигателя.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Электростанция имеет цифровой дисплей (Fig. 3.12) который отображает текущие параметры работы (В / А / кВт / Гц) переключаемые кнопкой MODE. Часы работы электростанции отображаются в отдельном поле дисплея.

РАЗЪЕМ БЛОКА АВТОМАТИКИ (Fig. 3.11)

Электростанция имеет разъем подключения блока автоматики. Блок представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения при отключении основного источника питания. Соединение происходит с помощью специального кабеля управления и силового провода. Блок автоматики не входит в комплектацию электростанции.

КЛЕММЫ СНЯТИЯ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ (Fig. 3.24)

На панели управления электростанции расположены клеммы, которые позволяют снять полную мощность генератора (напряжение 400В).

Заправка

ТОПЛИВО (FIG. 6)

- Откройте крышку топливного бака.
- Залейте топливо в бак.
- Рекомендуется использовать легкое дизельное топливо. Перед использованием топливо необходимо очистить с помощью фильтра. Топливо не должно содержать воды или пыли, в противном случае топливный насос и форсунка не будут работать должным образом.
- Перед заправкой топливом и запуском двигателя необходимо откачать воздух из системы трубопроводов. Для этого ослабьте муфту между топливным насосом и трубопроводом и выпустите избыток воздуха.
- Эффективная емкость топливного бака составляет 12,5 литров.

МАСЛО (FIG. 7)

- Откройте крышку масляного картера.
- Залейте масло, контролируя уровень.
- Очистите место залива и закройте крышку.
- Устройство автоматически выключает двигатель, когда давление масла падает ниже заданного уровня, что позволяет избежать поломок в случае недостаточной подачи масла.
- Не доливайте масло при работающем двигателе. Сливать масло следует только при прогревом двигателя. Иначе масло не будет вытекать полностью.

Подготовка



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КРЕПЕЖ (FIG. 5)
ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией для исключения поломки электростанции необходимо проверить и при наличии демонтировать транспортировочный крепеж под двигателем (с обеих сторон мотора) и транспортировочную опору задней части корпуса альтернатора. Двигатель и альтернатор после снятия всего транспортировочного крепежа должны остаться только на 4-х виброопорах.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Электростанция должна быть надежно заземлена. Для заземления используйте провод сечением не менее 2,5 мм². Не используйте оголенный провод для заземления.

- Вставьте конец провода заземления под гайку клеммы заземления (Fig. 1.7) и затяните.
- Подсоедините другой конец провода заземления к заземленной шине.

ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (FIG. 8)

- Отвинтите винт на крышке воздушного фильтра и снимите ее. Проверьте воздушный фильтр и убедитесь в том, что он не забит.
- Очистите или замените фильтрующий элемент в случае необходимости.
- Не запускайте электростанцию без воздушного фильтра. Это приведет к поломке двигателя.

АККУМУЛЯТОР (Fig. 2.9)

- Для электрического стартера требуется аккумулятор. Его необходимо зарядить и подключить.
- Избегайте контакта между положительной и отрицательной клеммами аккумулятора, так как это может привести к его повреждению.

Запуск

- Никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях.
- Тросик стартера стремится вернуться к двигателю быстрее, чем вы его отпустите.
- Перед запуском защитный выключатель на панели управления должен быть установлен в положение «ВЫКЛ». После включения электростанции подождите, пока не будет достигнута требуемая скорость вращения, затем установите выключатель в положение «ВКЛ» для подачи напряжения 230/400 В.

РУЧНОЙ ПУСК

- Переведите выключатель двигателя в положение «RUN» (Fig. 9).
- Резко потяните ручку стартера, а затем дайте ей медленно вернуться обратно (Fig. 12).
- Нажмите на декомпрессионную рукоятку (Fig. 10). После запуска она автоматически вернется в исходное положение.
- Снова потяните ручку стартера и дайте ей медленно вернуться обратно (Fig. 12).
- Не тяните за ручку стартера при работающем двигателе, в противном случае существует риск повреждения двигателя.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУСК

- Переведите выключатель двигателя в положение «RUN» (Fig. 9).
- Вставьте ключ в выключатель двигателя и переведите его в положение «ПУСК» (Fig. 11).
- Как только двигатель заработает, отпустите выключатель (вернется в положение «ВКЛ»).
- Если двигатель не запускается через 10 секунд, подождите примерно 15 секунд и попробуйте запустить снова.
- Во время работы двигателя ключ стартера должен находиться в положении «ВКЛ».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Суммарная мощность всех подключенных потребителей не должна превышать номинальную мощность электростанции.
 - Если к электростанции подключается несколько потребителей, сначала подключите и включите первого потребителя. Затем подключите и включите остальных по очереди.
 - Прогрейте двигатель без какой-либо нагрузки в течение примерно 3 минут.
- Включение потребителя энергии допускается после того, как напряжение на вольтметре панели управления достигнет уровня 230/400 +/-10%.

ВЫХОД 12В

- Разъем питания постоянного тока применяется только для зарядки 12-вольтового аккумулятора.
- Сначала подключите зарядный кабель к разьему постоянного тока на электростанции (Fig. 3.17).
- Затем подключите кабель к аккумуляторной батарее и включите электростанцию.
- Выход 12 В имеет предохранитель, который срабатывает при перегрузке.

ИНДИКАТОРЫ

- Когда электростанция в нормальном рабочем состоянии, горит зеленый индикатор выходного напряжения (Fig. 3.22).
- Система предупреждения о низком уровне масла предотвратит повреждение двигателя. Прежде чем уровень масла упадет ниже безопасного минимума, система автоматически выключит двигатель. Если загорается красный индикатор УРОВЕНЬ МАСЛА (Fig. 3.23), необходимо остановить электростанцию и долить масло.

Выключение

- Отсоедините потребители от розеток электростанции.
- Выключайте электростанцию только после того, как она проработает в течение 3 минут без какой-либо нагрузки (без подключенных потребителей).
- Переключите выключатель двигателя в положение «STOP» (Fig. 9).
- Ключ стартера поверните против часовой

стрелки в положение «ВЫКЛ» (Fig. 11).

- Медленно потяните за ручку стартера, до упора (в этот момент впускной и выпускной клапаны закрываются) и оставьте ручку в этом положении. Эта операция предотвращает образование коррозии во время простоя двигателя.

- **Внимание!** Никогда не останавливайте двигатель с помощью рычага декомпрессии.

Хранение

Не храните электростанцию вблизи открытого огня или источников тепла.

- Дайте двигателю остыть
- Храните машину в сухом месте, недоступном для детей и посторонних лиц
- Не храните аккумулятор в холодном помещении
- Время от времени заряжайте аккумулятор

УПАКОВКА

- Храните электростанцию в чистом, сухом месте, защищенном от попадания влаги.
- Накройте электростанцию пленкой или брезентом для предотвращения загрязнения и скопления пыли.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всегда транспортируйте электростанцию безопасно и горизонтально в его нормальном рабочем положении, чтобы предотвратить утечку топлива или масла.

- Заправленные электростанции могут выделять пары топлива во время транспортировки!
- Подготовьте электростанцию для транспортировки соответствующим образом.

Техническое обслуживание



Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию всегда выключайте двигатель и отсоединяйте аккумулятор.

Двигатель может продолжать работать. Убедитесь, что двигатель остановился после его выключения.

- Очищайте электростанцию после каждого использования.
- Не мойте электростанцию водой. Попадание воды может привести к неисправностям (система зажигания, карбюратор).
- Неисправный глушитель необходимо заменить.

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед каждым использованием:

- Проверка уровня масла
- Проверка воздушного фильтра

После 20 часов работы или после 1го месяца:

- Замена масла
- Проверка аккумулятора

После 100 часов работы или каждые 3 месяца:

- Замена масла
- Очистка масляного фильтра
- Очистка воздушного фильтра
- Проверка аккумулятора

После 300 часов работы или каждые 6 месяцев:

- Замена масляного фильтра
- Очистка топливного фильтра
- Замена элемента воздушного фильтра
- Проверка топливного насоса*
- Проверка топливопровода*
- Проверка аккумулятора

После 1000 часов работы, или ежегодно:

- Замена топливного фильтра*
- Замена прошивных колец*

* - Эти работы по техническому обслуживанию могут выполняться только Сервисными Центрами.

Неисправности

Неисправность: Двигатель не запускается.

Устранение:

- Залить топливо и масло
- Выключатель двигателя в положение «RUN»
- Прочистить воздушный фильтр
- Проверить аккумулятор
- Отключить нагрузку. Потребители неисправны.

Неисправность: Двигатель не выдает мощность.

Устранение:

- Прочистить воздушный фильтр
- Отключить нагрузку. Суммарная мощность подключенных потребителей больше мощности электростанции.

Если вы столкнулись с какими-либо неисправностями, которые не описаны выше, или которые вы не можете устранить самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в Сервисный Центр.

Гарантийные обязательства

- Срок службы оборудования - 5 лет.
- Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.
- Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техобслуживанию.
- Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи электростанции в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, сервисный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.
- В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкции, самостоятельной разборке, ремонта и технического обслуживания электростанции, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.
- Момент начала действия гарантии определяет кассовый чек или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.
- Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний инструкций по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.
- Заменённые электростанции и детали переходят в собственность фирмы продавца.
- Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В СЛУЧАЯХ:

- Вскрытие (попытка вскрытия) или ремонта электростанции самим пользователем или не уполномоченными на это лицами.
- При поступлении электростанции в разобранном виде.

- В случае нарушения требований/правил по эксплуатации электростанции/двигателя (например, применение некачественного масла и/или топлива); к безусловным признакам данного рода поломки относятся залегание (завальцовывание) поршневых колец и появление нагара на клапанах.
- При поврежденной пломбе на регуляторе оборотов двигателя.
- При использовании принадлежностей, не предусмотренных производителем.
- При любых, не согласованных производителем письменно, изменениях или модификациях на электростанции или на отдельных ее компонентах.
- В случае наличия инородных материалов внутри электростанции или двигателя.
- Если забиты вентиляционные отверстия электростанции и/или двигателя грязью (например, при установке в помещении без достаточной вентиляции и/или без отвода выхлопных газов).
- Если охлаждающие рёбра электростанции и/или двигателя загрязнены.
- При обнаружении следов заклинивания и перегрузки (например, одновременное перегорание ротора и статора, всех обмоток статора, всасывание абразивов в двигатель, недостаточная смазка двигателя, перегрев двигателя, превышение оборотов двигателя, использование некачественного масла, несоблюдение интервалов замены масла и т. д.).
- При повреждении электростанции вследствие неправильной транспортировки и/или хранения, механических повреждений корпуса электростанции и/или двигателя.
- В случае появления ржавчины, следов химического воздействия снаружи и/или внутри компонентов электростанции.
- При использовании не по назначению, например при использовании бытовых моделей в производственных или иных целях.
- При неправильно заполненном или измененном сервисном талоне.
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже электростанции.
- Претензии от третьих лиц не принимаются. Электростанции принимаются в гарантийный ремонт только в чистом виде.
- Условия гарантии не предусматривают чистку изделия.

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных белых полей

Модель и краткое наименование изделия			
Шифр/код/артикул изделия			
Заводской номер изделия (при его отсутствии — код изготовителя)	S/N		
Название фирмы-покупателя/ Ф.И.О. покупателя (для частных лиц)			
Название фирмы-продавца		Подпись продавца	
Дата продажи	« ____ » _____ 20__ г.	Место для печати или штампа продавца	
Настоящим подтверждаю приёмку мной исправного изделия, указанного в настоящем Сервисном талоне, в полной комплектности, соответствующей предоставленной вместе с изделием инструкции по эксплуатации (на русском языке) и выражаю свое согласие с условиями гарантийного и сервисного обслуживания, указанными в настоящем Сервисном талоне. Изделие осмотрено мной, и его работоспособность проверена в моем присутствии, видимых повреждений не выявлено. Со всеми техническими характеристиками изделия, его функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).		✓ Подпись покупателя	

Срок сервисного обслуживания **24** месяца с даты продажи

Сервисный случай №1			
Дата получения:	Дата выдачи:	Подпись мастера и штамп мастерской	
« ____ » _____ 20__ г.	« ____ » _____ 20__ г.		
Вид поломки:			
Сервисный случай №2			
Дата получения:	Дата выдачи:	Подпись мастера и штамп мастерской	
« ____ » _____ 20__ г.	« ____ » _____ 20__ г.		
Вид поломки:			

ВНИМАНИЕ: перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый пуск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы. **Гарантия действительна только на территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза.**

1. Для сервисного ремонта оборудования, приобретенного юридическим лицом, необходимо предоставить акт рекламации, подписанный руководителем организации и заверенный оригинальной печатью организации. Акт рекламации должен содержать следующие пункты: название и реквизиты организации; время и место составления акта; фамилии лиц, составивших акт, и их должности (не менее 3-х человек); время ввода оборудования в эксплуатацию; условия эксплуатации (характер выполняемых работ, количество отработанных часов до выявления неисправности, перечень проводимых регламентных работ); подробное описание выявленных недостатков и обстоятельств, при которых они обнаружены; заключение комиссии о причинах неисправности.

2. Акт рекламации на оборудование, приобретенное частным лицом, заполняется в сервисной мастерской.

3. Оборудование для сервисного ремонта принимается только в чистом виде. Обращаем ваше внимание, что при поступлении оборудования в сервисный центр (мастерскую) должны быть в наличии все комплектующие, включая соединительные кабели, аксессуары и расходные материалы. Для сервисного ремонта необходимо предъявить правильно заполненный данный талон. Обязательно наличие печати торгового предприятия и даты продажи оборудования. В случае поступления оборудования в сервисный центр без правильно заполненного сервисного талона, или в отсутствии талона, ремонт будет производиться платно.

4. Претензии по качеству оборудования принимаются в пределах срока, указанного в сервисном талоне. Для бензиновых электростанций, электростанций с дизельным двигателем с воздушным охлаждением и скоростью вращения 3 000 об/мин претензии по качеству оборудования принимаются в пределах срока, указанного в сервисном талоне, или при наработке не более 500 моточасов, что наступит ранее. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от производителя.

5. Предметом гарантии не являются неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.

6. Сервисные обязательства не распространяются на неисправности оборудования, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и условий данного талона;
- механического повреждения, вызванного внешним воздействием;
- применения оборудования не по назначению;
- стихийного бедствия;
- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагретые, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанному на оборудовании;
- использования принадлежностей, расходных материалов (в т.ч. топлива, топливных смесей, масел и смазок, не подходящих по условиям эксплуатации) и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- наличия внутри оборудования посторонних предметов, насекомых, пыли, материалов и отходов производства, наличия на внутренних электронных компонентах токопроводящего налета и металлизированной пыли;
- естественного, нормального износа деталей;
- повреждений, возникших в результате небрежной транспортировки и хранения.

7. Сервисные обязательства не распространяются:

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- на оборудование, не прошедшее в процессе эксплуатации (хранения) соответствующее техобслуживание и/или профилактические работы, в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации, в том числе на неисправности, возникшие вследствие не затянутых или не обжатых силовых клемм на контактах и использование силовых электрокабелей без специальных клемм или наконечников;
- на быстроизнашиваемые принадлежности, расходные материалы, узлы и запчасти, такие как приводные ремни, шкивы, уплотнения, сальники, манжеты, пневмоцилиндры, пневмоклапаны, регуляторы давления, транспортные колёса, угольные щетки, резиновые амортизаторы, ручные стартеры, фильтры, ножи, пилки, абразивы, диски, сверла, буры, зажимные патроны, свечи зажигания, глушители, лампы, аккумуляторы, предохранители, предохранительные и трансмиссионные муфты, шпонки, распылители, форсунки и т.д.;
- на комплектующие и аксессуары поставляющиеся в комплекте с оборудованием и не нарушающие его целостности, которые имеют отдельный гарантийный срок 14 дней.
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшей выход из строя электродвигателя, генератора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов, потемнение или облупивание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры, залегание поршневых колец, задиры, потертости царапины на рабочей поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников и вкладышей цилиндро-поршневой группы, одновременное перегорание ротора и статора, обжог обмоток статора, разрушение предохранительных и трансмиссионных муфт, шпонки, шестерен, разрушение (перегорание) предохранителей;
- на оборудование, эксплуатировавшееся в неблагоприятных условиях (механические примеси в воде, повышенная запыленность воздуха и т.п.) и/или с применением некачественных горюче-смазочных материалов;
- на оборудование с поврежденным, или замененным вне уполномоченной сервисной мастерской, сетевым кабелем;
- на оборудование с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также если данные на оборудование не соответствуют данным в талоне;
- на профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, чистку, смазку, регулировку.

8. Данный талон дает пользователю оборудования право на бесплатный сервисный ремонт (устранение недостатков, возникших по вине производителя) в течение срока, указанного в талоне. В случаях, когда в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителей» возможен возврат товара (оборудования) с недостатками, срок, в течение которого оборудование с недостатками может быть возвращено продавцу (гарантийный срок) составляет 14 дней. Возвращаемое оборудование должно иметь необходимую комплектацию. Для сервисного ремонта необходимо предъявить правильно заполненный талон сервисного обслуживания с печатью торгового предприятия и датой продажи.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

Архангельск: ул.Тимме, д.23, тел.: (8182)27-00-49, 29-35-86; **Астрахань:** ул.Сен-Симона, д.42, оф.46, тел.: (8512)38-28-67, 38-35-84; **Барнаул:** ул.Павловский тракт, д. 63А, тел.: (3852)69-07-47, 22-94-95; **Белгород:** ул.Челюскинцев, д.55А, тел.: (4722)35-71-33, 35-71-16; **Брянск:** ул.Красноармейская, д.103; ул.Ульянова, д.36; ул.Флотская, д.99А, тел.: (74832)31-12-12; **Владивосток:** ул.Борисенко, д.34, тел.: (423) 263-75-02; **Владимир:** пос.РТС, д.1, тел.: (4922)60-01-88; **Волгоград:** ул.Козловская, д.20, тел.: (8442)94-52-49; **Вологда:** ул.Октябрьская, д.51, тел.: (8172) 52-85-52; **Воронеж:** ул.Текстильщиков, д. 2«З», тел.: (473)261-96-35; **Екатеринбург:** ул.Нагорная, д.12, оф.312, тел.: (343)319-51-27, 319-51-26, 380-53-64; **Иваново:** ул.Кузнецова, д.112, тел.: (4932)49-79-79; **Иркутск:** ул.Вьюжная, д.2А, тел.: (3952)69-14-42; **Казань:** ул.Адоратского, д.3, тел.: (843)560-43-90; **Калининград:** ул.Тельмана, д.82-2, тел.: (40161)68-82-22; **Калуга:** ул.Тульская, д.102, оф.27, тел.: (4842)22-03-80, 75-17-53; **Кемерово:** ул.Тухачевского, д.40, тел.: (3842)76-74-97; **Киров:** ул.Ленина, д.54, тел.: (8332)35-80-24, (909)719-76-76; **Кострома:** ул.Калиновская, д.22/41, оф.46, тел.: (903)895-28-03; **Краснодарский край:** пос.Южный, ул.Северная, д.8А, тел.: (861)256-75-39; **Краснодар:** п.Березовый, ул.Карла Гусника, д.17/20, тел.: (861)277-37-62, 225-00-90; **Красноярск:** ул.Прашютная, д.15, тел.: (391)261-98-99, 261-98-95; **Курск:** ул.Ленина, д.12, оф.309, тел.: (4712)51-20-10, 51-02-01; ул.Красная пл., д.2/4, оф.76, тел.: (4712)70-20-47; **Липецк:** ул.Студеновская, д.126, тел.: (4742)56-92-00, 56-93-00; **Магадан:** ул.Кожзаводская, д.1/24, тел.: (4132)60-51-50; **Мурманск:** ул.Свердлова, д.9Б, тел.: (815)231-35-96; **Елабуга:** ул.Пролетарская, д.38, оф.23, тел.: (8552)40-80-40, 40-00-55; **Нижевартовск:** ул.Ленина, д.16, тел.: (3466)24-52-52, 41-11-88, 41-11-99; **Нижний Новгород:** ул.Полтавская, д.32, тел.: (831)416-78-80, 416-78-70; **Новокузнецк:** ул.Вокзальная, д.32, тел.: (3843)72-35-54, (923)623-60-02; **Новосибирск:** Мочищенское шоссе, д.1/1, тел.: (383)399-12-91, 213-52-71; **Омск:** ул.70 лет Октября, д.10/3, тел.: (3812)70-10-06, 70-10-09, 58-07-80; **Орел:** ул.Курская, д.83, тел.: (4862)54-12-12 доб.132 114; **Оренбург:** пр-т Дзержинского, д.2А, тел.: (83532)56-11-44, 37-03-70; **Орск:** ул.Новосибирская, д.211, тел.: (83537)28-15-29; **Пенза:** ул.Володарского, д.2, оф.112, тел.: (8412)63-64-95, 63-64-96, 29-37-21; **Пермь:** ул.Дзержинского, д.17, тел.: (342)237-16-80, 237-15-60; **Петропавловск-Камчатский:** Северо-Восточное шоссе, д.48, тел.: (9638)31-50-63; **Псков:** ул.Первомайская, д.33, тел.: (8112)72-45-55; **Ростов-на-Дону:** ул.Войкова, д.136-138, тел.: (863)207-94-07; **Рязань:** 196 км Окружная дорога, д.12/7, тел.: (4912)99-79-82; **Самара:** 4-й проезд, д.66, тел.: (846)342-52-61; **Санкт-Петербург:** ул.Софийская, д.14, тел.: (812)269-06-45; **Саратов:** 1-ый Сторожевой проезд, д.11/244, тел.: (8452)72-31-71, (964)252-37-73; **Смоленск:** ул.Новоленинградская, д.16, тел.: (84812)27-97-27, 27-31-25, 27-31-35; **Ставрополь:** 2-й Юго-Западный проезд, д.1А, тел.: (8652)64-02-01; **Сургут:** Нефтеюганское шоссе, д.5, тел.: (3462)62-96-66; **Таганрог:** пер. Биржевой спуск, дом 8-1, тел.: (928)604-78-70; **Тамбов:** ул.Студенческая, д.12, тел.: (4752)71-15-40, 71-02-16; **Тверь:** ул.Индустриальная, д.6/2, тел.: (4822)47-58-20, 47-58-12; **Тула:** ул.Степанова, д.148, тел.: (4872)70-22-24; ул.Коминтерна, д.24, тел.: (4872)55-87-21; **Тюмень:** ул. 30 лет Победы, д.27, оф.105, тел.: (3452)69-67-16; **Улан-Удэ:** пр. Автомобилистов, д.4Б, тел.: (3012)42-80-81; **Ульяновск:** Московское ш., д.17, тел.: (8422)61-27-32, 65-83-83; **Уссурийск:** ул.Советская, д.77, тел.: (4234)33-34-89; **Уфа:** ул.Пугачева, д.186, тел.: (347) 274-08-05, 274-08-06, 274-06-51; **Хабаровск:** пер.Гаражный, д.28Б, тел.: (4212)47-77-71; **Чебоксары:** ул.Калинина, д.109/1, оф.404, тел.: (8352)63-08-76, (902)328-02-15; **Челябинск:** ул. Молодогвардейцев, д.7/3, тел.: (7351)220-74-05; **Южно-Сахалинск:** пер.Солнечный, д.2, тел.: (42422) 72-40-45, 72-73-88; **Якутск:** ул.Дзержинского, д.52/3, тел.: (4112)40-11-00, 47-38-88; **Ярославль:** ул.Магистральная, д.14, оф.312, тел.: (4852)45-76-72, 45-87-91

Центральная диспетчерская сервисной службы (495) 660-66-06

**В связи с постоянным увеличением числа Сервисных Центров,
смотрите полный список на www.fubag.ru**

